



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. 351-802, E-mail: gochshm@guhmao.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. 351-839, E-mail: gpnugps@guhmao.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Нижневартовску)
ул. Интернациональная, 61 «а», г. Нижневартовск, 628624, тел. 468-301, факс. 468-301, E-mail: ogpn-nv@mail.ru

г. Нижневартовск
(место составления акта)

« 23 » апреля 20 21 г.
(дата составления акта)
11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 30

По адресу/адресам: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Заводская, 9.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении
плановой выездной проверки юридического лица № 30 от 25.03.2021 года, изданного Коротким
Виталием Григорьевичем, начальником отдела надзорной деятельности и профилактической
работы (по г. Нижневартовску) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре

была проведена плановая проверка в отношении: объекта защиты – школы, эксплуатируемого
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа №17»,
отнесённого к категории значительного риска.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 06 » апреля 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2

« 23 » апреля 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 3 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы (по
г. Нижневартовску) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Смолин А.А.  26.03.2021, 17 ч. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Хорьяков Александр Вячеславович, старший инженер отделения ГПН ОНДиПР (по г. Нижневартовску) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Средняя школа №17» Смолин Андрей Александрович.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки первичных средств пожаротушения (огнетушителей), указанных в паспорте огнетушителя (не реже одного раза в пять лет) (например ОП-5(з) порядковый №205, №113 и др. дата выпуска март 2016 год) (в нарушение п. 60. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 (далее ППР в РФ). Нарушение устранено в ходе проверки. Лицо, допустившее нарушение – МБОУ «Средняя школа №17».

2. Руководитель организации обеспечил исправное состояние дверных ручек противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем (двери венткамер, выход на чердак) (в нарушение п. 29. ППР в РФ). Нарушение устранено в ходе проверки. Лицо, допустившее нарушение – МБОУ «Средняя школа №17».

3. Не обеспечена автоматическая разблокировка и (или) открывание технических средств (ворот, шлагбаума), установленных на подъездах к объекту защиты, системой противопожарной защиты в случае пожара, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Либо ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки (в нарушение п. 71. ППР в РФ). Лицо, допустившее нарушение – МБОУ «Средняя школа №17».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нарушений не выявлено.


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нарушений не выявлено.

нарушений не выявлено.


На объект защиты - школу МБОУ «Средняя школа №17», расположенный по адресу: г. Нижневартовск, ул. Заводская, 9 выполнен расчет пожарного риска. Согласно выводу, пожарный риск на объекте защиты соответствует допустимому риску в соответствии с Федеральным законом РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетная величина индивидуального пожарного риска равна $0,2 \cdot 10^{-6}$ (требуемая не более $1 \cdot 10^{-6}$). Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности в соответствии со ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.04.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора от 23.04.2021; предписание №30/1/1 от 23.04.2021.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ /А.В. Хорьяков/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МБОУ «Средняя школа №17» Смолин Андрей Александрович

“ 23 ” _____ апреля 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)